

## **CAPÍTOL V**

### **INSTAL·LACIONS INTERIORS**

#### **ARTICLE 39. EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS INTERIORS**

La instal·lació interior, amb excepció de la col·locació del comptador, serà realitzada per un instal·lador aliè a AMSA i autoritzat per l'Organisme que correspongui, i s'haurà d'executar complint les normes per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua, aprovades per l'ordre del Ministeri d'Indústria de 9 de desembre de 1975, o les vigents en el moment de la contractació, amb especial previsió de les contingències de la variació de pressió de la xarxa de distribució.

Les instal·lacions i derivacions que surtin de la clau de pas, seran reparades per compte i càrrec del propietari o abonats responsables.

En les escomeses amb mesurador a la façana, seran a càrrec del propietari o abonat la conservació de les instal·lacions a partir del mesurador, en el cas d'escomesa individual. En les escomeses amb mesuradors divisionaris en façana, seran a càrrec de la propietat també la conservació de les bateries. En tots els casos, el manteniment de les portelles dels armaris on estiguin ubicats els aforaments o comptadors, serà sempre a càrrec del propietari o abonat.

L'abonat té l'obligació de preveure, a càrrec seu, les instal·lacions necessàries dins l'immoble o local subministrat, d'acord amb les seves característiques i per a les contingències de disminució de pressió a la xarxa o suspensió temporal del subministrament, per a aquells casos previstos en l'article 26.

Les instal·lacions interiors per a l'emplenat de les piscines de volum superior a 5 m<sup>3</sup>, i per al reg de jardins de superfície superior als 100 m<sup>2</sup>, s'alimentaran

<sup>24</sup>

necessàriament d'un dipòsit regulador de capacitat suficient per aquest ús, quedant prohibit fer-ho directament de la instal·lació interior connectada directament a l'escomesa, a no ser que es disposi d'una escomesa independent, sol·licitada expressament per aquesta finalitat.

#### **ARTICLE 40. INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ**

La instal·lació interior efectuada pel propietari i/o abonat estarà sotmesa a la comprovació d'AMSA i a la superior dels organismes competents de l'Administració per tal de constatar que ha estat executada segons les normes i compleix les prescripcions d'aquest Reglament i d'altres disposicions aplicables. De no ajustar-se la instal·lació interior als preceptes indicats, AMSA podrà negarse

a realitzar el subministrament, informant del fet als Organismes competents, perquè resolguin el que calgui.

#### **ARTICLE 41. MATERIALS DE LA INSTAL·LACIÓ**

S'exigirà a l'abonat que el material per a la seva instal·lació interior s'ajusti a allò que disposa les normes bàsiques per a les instal·lacions interiors per al subministrament d'aigua, vigents en el moment de la contractació, i que el tancament dels armaris o cambres de comptadors siguin d'una mena que pugui maniobrar-se amb la "clau universal", amb que han d'anar provistos els empleats

d'AMSA.

#### **ARTICLE 42. INSTAL·LACIONS PRIVADES CONTRA INCENDIS**

Els proveïments per boques contra incendis són els destinats a alimentar els sistemes contra incendis situats a l'interior d'immobles.

25

A les instal·lacions privades per protecció contra incendis, l'aigua que AMSA posa a disposició de l'abonat no podrà ser utilitzada per a cap ús diferent del contractual.

Totes les boques o aparells projectors muntats sobre la instal·lació alimentada per l'aigua contra incendis objecte del contracte estaran segellats per mitjà d'un precinte d'AMSA.

L'abonat en cas d'un sinistre, queda autoritzat a trencar el precinte de les boques i maniobrar-les.

En el supòsit esmentat, l'abonat estarà obligat a comunicar-ho per escrit i dintre d'un termini de 24 hores a AMSA, amb indicació del temps que les boques hagin estat en servei.

La instal·lació i el manteniment de la canalització interior i les boques seran realitzats per l'abonat per mitjà d'un instal·lador autoritzat, i AMSA només hi intervindrà en els precintes.

Els agents d'AMSA tindran facultat per inspeccionar les instal·lacions interiors. AMSA, en acabar l'abonat els treballs indicats, procedirà acuradament al precintat de la instal·lació.

AMSA no connectarà la instal·lació del servei d'extinció d'incendis si, per raons motivades, no reuneix les condicions de seguretat necessàries.

AMSA faculta l'abonat perquè dues vegades l'any pugui maniobrar les boques d'incendi o els aparells projectors, i comprovar-ne l'eficàcia. Sempre que desitgi executar aquest dret, l'abonat ho anunciarà per escrit a AMSA, amb quatre dies d'antelació com a mínim.

En aquest cas, AMSA es personarà per tal d'aixecar el precinte, presenciar les proves i tornar a segellar les boques o els aparells projectors.

26

En cas de maniobrar-se les boques d'incendi o la clau de pas, sense intervenció o coneixement d'AMSA, així com en el cas de comprovar l'existència de derivacions que permetin l'ús de l'aigua per a altra finalitat, AMSA, pel procediment previst en el Capítol VIII d'aquest Reglament, podrà donar per finalitzat el contracte, donant de baixa el subministrament, sens perjudici de poder exercir les accions contra qui correspongui. En aquest cas, AMSA ho posarà en coneixement de l'Ajuntament.

#### **ARTICLE 43. CONDICIONS SANITÀRIES DE LES INSTAL·LACIONS INTERIORS.**

Les instal·lacions corresponents a cada pòlissa no podran ser empalmades a cap altra xarxa, a cap altra canonada ni a cap distribució d'una altra procedència. Tampoc podrà empalmar-se a cap instal·lació procedent d'una altra pòlissa d'abonament, ni barrejar l'aigua del servei amb qualsevol altra. L'abonat instal·larà els dispositius reglamentaris per impedir els retorns accidentals cap a la xarxa.

En casos tècnicament justificats, quan les instal·lacions industrials necessitin de

subministraments propis, distribuïts conjuntament amb l'aigua procedent del servei, podrà autoritzar-se la connexió sempre que l'aigua no es destini al consum humà, i s'adoptin mesures tècnicament suficients segons criteri d'AMSA per evitar retorns d'aigua cap a la xarxa pública.

Els dipòsits receptors, si n'hi hagués, hauran de mantenir-se acuradament nets, desinfectant-los per part de l'abonat periòdicament i protegint-los raonablement per evitar qualsevol contaminació.

La comprovació de l'existència de connexions que posin en perill les característiques sanitàries de l'aigua de la xarxa de distribució, comportarà la suspensió del subministrament, tal i com es preveu en el capítol VIII d'aquest Reglament.